

Poznań, dnia 14.11.2019 r.

Nr sprawy ZTM.DU.3310.38.2019

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W POZNANIU
60-770 Poznań, ul. Matejki 59

.....
pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaprasza do złożenia ofert na:

„Roczny przegląd zasilacza UPS zasilającego nową serwerownię (Parter), w budynku Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami realizacji: **„Roczny przegląd zasilacza UPS zasilającego nową serwerownię (Parter), w budynku Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59”:**
 - 2.1. Sprawdzenie programowe błędów, zgłoszeń alarmów zasilaczy UPS; *LIEBERT APM 60 KVA;*
 - 2.2. Sprawdzenie trybów pracy zasilacza UPS *LIEBERT APM 60 KVA;*
 - Przełączenie w tryb wewnętrznego ukt. by-pass,
 - Przełączenie zewnętrznego układu by-pass,
 - Wyłączenie zasilacza UPS,
 - Załączenie zasilacza UPS,
 - Przełączenie w tryb wewnętrznego by-pass,
 - Przełączenie zewnętrznego układu by-pass,
 - Przełączenie zasilacza w tryb inwerter,
 - Sprawdzenie warunków pracy zasilacza UPS,
 - 2.3. Przejście w tryb wewnętrzny. by-pass, przełączenie zewnętrznego układu by-pass, wyłączenie zasilacza UPS *LIEBERT APM 60 KVA,*
 - 2.4. Sprawdzenie wentylatorów,
 - 2.5. Sprawdzenie parametrów napięć sekcji akumulatorów – sprawności,
 - 2.6. Sprawdzenie parametrów pakietów akumulatorów miernikiem Hioki - sprawdzenie każdego akumulatora,
 - 2.7. Sprawdzenie napięcia i prądów ładowania pakietu akumulatorów,
 - 2.8. Sprawdzenie elektroniki, przekładników,
 - 2.9. Czyszczenie wnętrza zasilacza UPS *LIEBERT APM 60 KVA,*
 - 2.10. Sprawdzenie zabezpieczeń, połączeń elektrycznych w układzie by-pass zewnątrz, zasilacz UPS *LIEBERT APM 60 KVA,*

- 2.11. Sprawność zasilacza UPS *LIEBERT 60 APN kVA,*
 - 2.12. Test akumulatorów programowy,
 - 2.13. Sprawdzenie i test zewnętrznego układu by-pass UPS, wraz z sprawdzeniem styków potwierdzających przełączenie,
 - 2.14. Raport serwisowy wykonanych czynności wraz z raportem alarmów zaczytanych z zasilacza UPS *LIEBERT 60 APN kVA,*
3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
- 3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.
 - 3.2. Prace serwisowe muszą być wykonywane poza godzinami pracy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, tj. po godz. 20:00 do 6:00.
 - 3.3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca sprawdzi i zapozna się szczegółowo z dokumentacją układu zasilania rezerwowego obiektu w celu uniknięcia braku zasilania.
 - 3.4. Zamawiający wymaga, aby czynności będące przedmiotem zamówienia były wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń objętych przeglądem.
 - 3.5. Wraz z ofertą Wykonawca dołączy aktualne badanie miernika Hioki do badania rezystancji wewnętrznej akumulatorów wraz z kalibracją.
 - 3.6. Wraz z ofertą Wykonawca musi przedstawić wykaz min. 3 dostaw zasilaczy producenta Emerson.
4. Kryteria wyboru Wykonawcy: Cena 100%.
5. Termin i forma złożenia oferty: (złożenie oferty w terminie do dnia **22.11.2019 r.**) w Kancelarii Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, pok.021, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, czynnej w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem sprawy ZTM oraz opisem: „NIE OTWIERAĆ”)
6. Termin związania ofertą: 14 dni
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
- złożono kilka ofert o takiej samej cenie, albo takim samym bilansie ceny i innych kryteriów, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do rozstrzygnięcia,

- cena najniższej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Działu Utrzymania systemów
Telsinformatycznych

Piotr Hyla

Kierownik komórki merytorycznej

ZARZĄD GMINY MIĘJSKIEGO

W IMIENIU
DYREKTOR

Jan Gosiewski
(2)

Dyrektor

Załączniki:

1. Karta informacyjna o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla kontrahentów ZTM.
2. Istotne postanowienia umowy*
3. Formularz ofertowy*
4. Opis przedmiotu zamówienia*
5. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia*

* niepotrzebne skreślić

